

Tom Aasrum

Fra: Jarle Steinnes <jarle.steinnes@vibr.no>
Sendt: tirsdag 8. november 2022 13:49
Til: Ole Petter Aasrum
Kopi: Tom Aasrum; Elise Westgaard; Sjur Reiremo
Emne: VS: Mostranda Camping
Vedlegg: Foreløpig uttalelse kommunalteknisk plan.pdf; RIBR01.pdf

Viser til henvendelse med vedlagt dokumentasjon.

Brannvesenet kan stille seg bak vurderingen med at campingplass kan sammenlignes med småhusbebyggelse. Slokkevannsbehovet på 20 l/s aksepteres da fra vår side.

Hilsen

Jarle Steinnes

Senior branningeniør
Forebyggende Avdeling



Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Postadresse: Ollebukta 6, N-3126 Tønsberg
Sentralbord: 33 00 36 00
Mobil: 982 63 020 | Web: www.vibr.no

Besøk oss gjerne på facebook:
www.facebook.com/brannvesenet

Husk å sjekke røykvarsleren.

Fra: Ole Petter Aasrum <Ole.Petter.Aasrum@norconsult.com>
Sendt: onsdag 19. oktober 2022 10:45
Til: Jarle Steinnes <jarle.steinnes@vibr.no>
Kopi: Tom Aasrum <Tom.Aasrum@norconsult.com>
Emne: Mostranda Camping

Hei

Jeg er blitt engasjert for å svare opp ett brev fra Færder kommune ang Mostranda Camping på Tjøme. Jeg legger ved brevet fra Færder kommune, dersom dere ikke har sett det før. Der er campingplassen oppfordret til å kontakte dere for å få avklart slokkevannsbehovet, samt noe andre forhold.

Vi har videre laget en vurdering i forhold til hvilken beredskap som er på campingplassen i dag, og en anbefaling for videre tiltak.

Sender deg denne vurderingen, og ønsker å få en tilbakemelding med kommentarer på forhold vår min vurdering.

MVH

Ole Petter Aasrum

Ole Petter Aasrum

Senior Ingeniør Brannsikkerhet.
Dir: +47 33 14 14 00 | Mob: +47 45 40 44 07
ole.petter.aasrum@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 35 Fritzøe Brygge, NO-3285 Larvik
Nedre Fritzøegate 2, NO-3264 Larvik
Tel: +47 33 14 14 00 | www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not