



Merknader

Henviser til Teknisk notat, VA-norm for Færder kommune og VA-miljøblad.
 Røde sirkler viser brannvannsdekning med radius = 50 m.
 VIBR aksepterer 100 m, men forutsetter at det ikke er hindringer der slangen skal legges ut.

Eksist. VA-data fra kommunen og det kan forekomme avvik.

Byggene og stikkledningene er kun illustrasjoner, og det kan bli endringer på hustyper og plassering.
 Strømningsavkjæringenes plassering er kun veiledende og må avklares med geoteknikker under utførelse.

Følgende dimensjoner skal benyttes til stikkledninger:
 VL 32 - 40 PE
 SP 110 PVC

Symbolforklaring

- Proj. Vannledning
- - - Proj. Spillvannledning
- - - Proj. Overvannsledning
- - - Proj. stikkrenner min. OV 200 DV
- Eksist. Vannledning
- - - Eksist. Spillvannledning
- - - Eksis. Overvannsledning
- - - Eiendomsgrense
- Proj. Brannkum
- Proj. Kum
- ⊕ Proj. sluk
- Fallretning VA
- Strømningsavkjæring

Til IG
 Anmeldelsestegning

A Flere SP og OV-kummer. 17.06.24 OMB EF

Retro AS			
Hulebak-Feierskauen, Færder kommune			
VA-Anlegg		Dato:	Tegn.:
Hovedplan		19.01.24	OMB
		Målestokk:	Kontr.:
		1:1000	EF
		Koordinatsyst.:	Ark
		EUREF89 NTM Sone 10	A1
		Prosjekt nr.:	
		18062-001	
		Tegning nr.:	Rev.:
		H01-400	A