INNLØPSKUM. SNITT.



TYPE U–DYKKER OG DIMENSJONER MÅ BESTEMMES I HVERT ENKELT TILFELLE.

MAGASIN. SNITT.



KUM MED OV–REGULATOR. SNITT.

DIMENSJONERING I H.H. TIL TILLATT VIDEREFØRT VANNMENGDE OG OPPSTUVINGSHØYDE.

STANDARD BUNNSEKSJON.
DIMENSJON VELGES AVHENGIG AV TYPE OV–REGULATOR/VIRVELKAMMER.

DIMENSJONER MÅ BESTEMMES I HVERT ENKELT TILFELLE.



TIL OV–LEDNING.

MONTERING AV VIRVELKAMMER I HHT. LEVERANDØRENS ANVISNINGER.

INNLØPSKUM. PLAN.



TYPE U–DYKKER OG DIMENSJONER MÅ BESTEMMES I HVERT ENKELT TILFELLE.

MAGASIN. PLAN.

LENGDE OG DIMENSJON PÅ RØR BEREGNES FOR HVERT ANLEGG.



KUM MED OV–REGULATOR. PLAN.

DIMENSJONER MÅ BESTEMMES I HVERT ENKELT TILFELLE.



TIL OV–LEDNING.

MERKNADER.

LØSNINGEN ER GODT EGNET DER DET ER MULIGHET FOR MAGASIN I LENGDERETNINGEN OG DER DET ER HØY GRUNNVANNSTAND.

RØRDIMENSJON, ANTALL MANNHULL, FALL OG LENGDE BESTEMMES I HVERT ENKELT TILFELLE.

HENVISNING TIL NS3420, VA MILJØBLAD, TEKSTDEL I KOMMUNENS VA–RETNINGSLINJER OG DETALJPLANER FOR DE ENKELTE ANLEGG.

REV	ANTALL	REVIDERINGEN GJELDER	NR	SIGN	DATO

Type anlegg: VANN OG AVLØP.

SEKSJONSLEDER

SAKSBEHANDLER

Tittel:
UTFORMING AV FORDRØYNINGS–MAGASIN MED BETONGRØR.
STANDARD UTFORMING.
PLAN OG SNITT.

Kartreferanse

Tegnet A.R.TANGEN
Dato 20.09.2010.
Anlegg
Drift
Godkjent

TØNSBERG KOMMUNE
BYDRIFT
HALFDAN WILHELMSENSALLÉ 1
3110 TØNSBERG

TEGNINGSNR:
350 – 513